

Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme, İstanbul, Türkiye
Onaylanmış Kuruluş 2195

EC CERTIFICATE AT SERTİFİKA

according to 97/23/EC Pressure Equipment Directive Annex III Module B Type - Examination
97/23/AT Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği EK III Modül B Tip İncelemesi'ne göre

Number: **2195-PED-1618001**
Numara:

Owner of Certificate: : AKTES ISI SANAYİ TIC. LTD. ŞTİ.
Sertifika Sahibi: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım No:7 Sivas

Manufacturer: : AKTES ISI SANAYİ TIC. LTD. ŞTİ.
Üretici: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım No:7 Sivas

Product: : Fluid-Gas Fired Scotch Type Steam Boiler
Ürün: Sıvı-Gaz Yakıtlı Skoç Tip Buhar Kazanı

Product Description: : Is staded on page 2
Ürün Tanımı: Sayfa 2 belirtilmiştir

Type/Model: : SSB-225
Tip/Model:

Base of Certificate: : Inspection Report No. PED-284-01 dated 09.06.2016
09.06.2016 tarihli Muayene Raporu No. PED-284-01

Sertifika Dayanağı:

Expiry Date: : 27.06.2026
Geçerlilik Tarihi:

Szutest Technical Inspection and Certification, Notified body identification number 2195, certifies hereby conformity of the said products' properties with the essential requirements of European Parliament and the Council Directive 97/23/EC. The EC type examination has been carried out pursuant to Annex III – module B of the Directive. An integral part of the certificate is an inspection report containing examination findings and data on approved type identification. Validity of the certificate is conditioned by validity of normative documents stated in the Inspection Report. If the standards related to the certified products are amended or new standards issued it is necessary to check applicability of the certificate. The list of the relevant parts of the technical documentation is given in the inspection report.

2195 numaralı Onaylanmış Kuruluş, Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme, yukarıda bahsi geçen ürünlerinin, 97/23/AT Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine uygunluğunu onaylar. AT tip incelemesi, Yönetmeliğin Ek III – Modul B'ye uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu sertifikanın ayrılmaz parçası olan muayene raporu, inceleme bulgularını ve onaylanan tip tanımlamasını içerir. Sertifikanın geçerliliği, Muayene raporunda belirtilen dokümanların geçerliliğine bağlıdır. Belgelendirilen ürünler ile ilgili standartlarda düzeltme yapılması veya yeni bir standard yayınlanması durumlarda, sertifikanın uygulanabilirliğinin kontrolü gereklidir. Teknik dokümantasyonun ilgili parçalarının listesi muayene raporunda verilmiştir.

Istanbul, 28.06.2016


Seda Öztürk
Departman Yönetçisi
Department Manager



Product description:

Models	Capacity [m ³]	Operating Pressure [bar]	Desing Pressure [bar]	Test Pressure [bar]	Max. Operating Temperature [°C]
SSB-225	225 m ³	8	8,4	13,3	190

